



VERBALE RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELLA SOMMA URGENZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA DELL'IMPIANTO DELLE CATERATTE DELL'OPERA DI PRESA DEL CANALE SCOLMATORE IN PONTEDERA", E CONCORDAMENTO PREZZI.

(Art.163, comma 1 – D.Lgs. 18/04/2016 n. 50)

Il sottoscritto Ufficiale idraulico Maurizio Curci, titolare del Tronco di Custodia n. 10, nella giornata odierna di venerdì 30 settembre 2016, nell'ambito dell'attività di controllo della funzionalità delle cateratte dell'Opera di presa del Canale Scolmatore, vista la comunicazione di criticità "gialla", con la previsione di maltempo prevista per il giorno successivo, inviata dalla Sala Operativa della Protezione Civile, effettuava la prova di apertura manuale delle paratoie utilizzando sia il motore elettrico che quello di riserva, diesel; durante le operazioni suddette il sottoscritto riscontrava una perdita di olio da una tubazione di adduzione dell'impianto oleodinamico asservito alla manovra delle paratoie, in corrispondenza del terzo bilancere.

Visto quanto sopra esposto, preso atto della situazione, il sottoscritto, sentito il Responsabile della P.O., contattava telefonicamente la ditta "Oleo Impianti s.a.s." con sede in Via Prov. Pisana, 589, 57121 Livorno, che si rendeva immediatamente disponibile all'attuazione degli interventi di riparazione e ripristino della funzionalità dell'impianto delle cateratte dell'Opera di presa, con propri mezzi e personale. Si ritiene pertanto, nelle more della predisposizione di ogni e qualsiasi ulteriore atto, di procedere all'affidamento dei lavori, in forma diretta alla suddetta Impresa, non essendovi i tempi necessari per l'espletamento di diverse procedure o comunque altra forma di selezione.

Visto quanto sopra esposto, preso atto della situazione, considerato che a tutela della sicurezza idraulica deve essere assicurato il corretto funzionamento dell'opera idraulica menzionata, il sottoscritto ha ordinato alla suddetta Impresa di procedere alle operazioni di ripristino consistenti in:

Ripristino della piena funzionalità delle cateratte dell'Opera di presa del Canale Scolmatore mediante la necessaria sostituzione della parte di tubazione interessata dalle perdita di olio, deteriorata per corrosione, e delle relative raccorderie, nonché la verifica della tenuta di tutte le tubazioni di adduzione dell'impianto oleodinamico previa ispezione e pulitura delle canalette di alloggiamento delle tubazioni stesse, il tutto per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte.

Le opere attuate saranno contabilizzate a corpo ed in economia, sulla base delle rilevazioni condotte in cantiere e valutando in termini orari i costi sostenuti per l'uso del personale e dei mezzi



utilizzando i prezzi unitari previsti nel “Prezzario della Regione Toscana 2016”, ridotti del 20% applicando il metodo previsto all'articolo 163, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, e quelli concordati con apposito verbale, o in ultima analisi al prezzo di mercato,

Il Sottoscritto, fatta riserva di procedere entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla data odierna, alla predisposizione della perizia giustificativa della spesa ed alla sua trasmissione all'ente appaltante ai fini della copertura della spesa e dell'autorizzazione dei lavori

DICHIARA

che i lavori indicati in oggetto rivestono carattere di somma urgenza ai sensi ed agli effetti dell'Art. 163 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e succ. mm. e ii.

ORDINA

all'Impresa la immediata esecuzione dei lavori di **“RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA DELL'IMPIANTO DELLE CATERATTE DELL'OPERA DI PRESA DEL CANALE SCOLMATORE IN PONTEDERA”**. nel rispetto delle condizioni nelle premesse richiamate.

CONCORDA

I seguenti prezzi unitari per la realizzazione dei lavori sopradescritti da contabilizzare in economia:

Codice regionale	Prezzo n.	Descrizione	Prezzo €	u.m.
TOS16_RU.M01.001.002	1	Operaio metalmeccanico impiantistico - livello 2° B	31,53	ora
TOS16_AT.N02.014.024	2	Autocarro leggero (nolo a freddo – 1 giorno) (ribasso del 20%)	28,01	ora
TOS16_AT.N02.100.001	3	Consumo carburanti, oli e altri materiali (ribasso del 20%)	10,32	ora
	4	Materiali: materiali di consumo per le lavorazioni, nuovo tratto di tubazione in ferro zincato e relative raccorderie (ribasso del 20%)	200	a corpo

Pisa, 30 settembre 2016



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Genio Civile
Valdarno Inferiore e Costa
Sede di Pisa

L'Impresa

Oleoimpianti s.r.l.
D. VANNI & C.
Via Prov. Pisana 538 Int. - 57121 LIVORNO
Telefono (0538) 42.80.79
Cod. Fisc. / Part. IVA 0099805 049 B

Il Tecnico

Dott. Maurizio Curci

V° Il responsabile P.O.

Ing. Federico CIONI

Il Dirigente

Ing. Francesco PISTONE