



Oggetto : **VERBALE DI SOMMA URGENZA** di cui al **DLGS 50/2016 Art. 163** Per la riparazione del ponte canale del torrente Fraga sul condotto pubblico in loc. Marlia , nel Comune di Capannori.

BACINO: Fiume Serchio

CORSO D'ACQUA: Torrente Fraga

LOCALITA': Marlia

COMUNE: Capannori

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(DLGS 50/2016 Art. 163 .)

L'anno duemila sedici (2016) il giorno 15 del mese di Ottobre in loc. Marlia a valle dell'incrocio tra la via del Fanuccio e la via dei Ceccotti

Il sottoscritto Dr. Enrico Bartoletti Dirigente del Genio Civile Toscana Nord, ha demandato al dipendente Geom Giuseppe Bini, di eseguire il sopralluogo in località Marlia, presso il torrente Fraga in Comune di Capannori al fine di verificare la segnalazione fatta in via breve dal Consorzio 1 Toscana Nord.

Il sottoscritto recatosi sul posto ha accertato per quanto possibile, visto lo stato dei luoghi, il crollo di una porzione della soletta in acciaio del ponte canale del torrente Fraga sul condotto pubblico con conseguente sversamento in caso di piogge delle acque del torrente Fraga nel condotto pubblico anzidetto e con conseguenti possibili allagamenti e danni alle abitazioni circostanti e alle attività industriali, artigianali presenti nella zona.

Verificato che le contingenze di urgenza impongono di intervenire senza indugio, si ritiene utile eseguire i seguenti lavori sul torrente Fraga per rimuovere lo stato di eventuale rischio e di danno: rimozione del materiale terroso presente sopra il ponte canale esistente, ripristino della sezione di contenimento del torrente Fraga con lastra di acciaio o getto in c.a. a seconda della estensione della porzione da ripristinare visibile dopo lo sbancamento sopra detto, puntellamento della soletta del ponte canale dal piano di scorrimento del Condotto Pubblico, rimozione del materiale terroso ghiaioso caduto dal Torrente Fraga nel Condotto pubblico sottostante. Sono comunque da valutare le soluzioni idonee in funzione anche dei



successivi accertamenti necessari dal Condotto Pubblico per verificare la consistenza delle opere del ponte canale non ispezionabile allo stato attuale per la presenza di acqua nello stesso.

Restano salvi gli eventuali ed ulteriori lavori che si riterranno utili all'occorrenza in conseguenza di indagini più accurate ed eventuali saggi giudicati necessari, nonché a causa di circostanze eccezionali o fatti nuovi che verranno a determinarsi in corso d'opera e che saranno contenuti nella perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza in oggetto, la quale sarà redatta a cura di questo Ufficio a norma del disposto **dell'art. 163 DLGS 50/2016**.

Per quanto innanzi esposto, il sottoscritto geom. Giuseppe Bini del Settore Genio Civile Toscana Nord

D I C H I A R A

che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, da dettagliare nella perizia giustificativa, alla data odierna ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui al DLGS 50/2016 Art. 163 e, per gli effetti del medesimo articolo, redige il presente verbale.

Lucca, li 15/10/2016

(Geom. Giuseppe Bini)

Il sottoscritto Dr. Enrico Bartoletti Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Nord autorizza l'esecuzione dei lavori in oggetto con il rito della somma urgenza per l'importo presunto di € 50.000,00 comprensivi di IVA, ai sensi del DLGS 50/2016 Art. 163. alla Ditta Del Debbio S.p.a. di Lucca che si è resa disponibile e risulta idonea alla esecuzione dell'intervento per mezzo del Responsabile del Settore GCTN Dr. Geol. Enrico Bartoletti.

Con l'occasione si affida l'ufficio della Direzione Lavori all'Ing. Claudio Rossi e al Geom. Gino Crucchi del GCTN; in titolo, ai sensi e per gli effetti del DLGS 50/2016 Art. 163, in collaborazione con l'Ufficio del Settore Genio Civile Toscana Nord come concordato, per le vie brevi.

Lucca, li 15/10/2016

IL DIRIGENTE

Enrico Bartoletti