



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Toscana

REGIONE TOSCANA AVVISO "Azione 2.4.2 - Prevenzione Sismica nelle RSA" PR FESR 21-27
Interventi strutturali di prevenzione sismica nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)
D.D. n. 10379 del 14/05/2025

ELENCO DOMANDE/US NON AMMESSE

N.	CUP-ST	SOGGETTO RICHIEDENTE	TITOLO PROGETTO	ESITO	MOTIVI DI ESCLUSIONE	INDIRIZZO	COMUNE	PROVINCIA
1	10379.14052025.101000015_5217	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTO MARIA REDDITI - ALTA VALDICHIANA SENESE SINALUNGA - TORRITA DI SIENA - TREGUANDA SINALUNGA	OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO E NUOVA COSTRUZIONE DELLA RSA DI POGGIO BADINO - APSI ISTITUTO MARIA REDDITI	NON AMMISSIBILE	La Domanda, che comprende n. 2 Unità Strutturali, non è ammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 del Bando. Nello specifico: US_1: le opere di miglioramento previste per l'US_1 non garantiscono i livelli minimi di sicurezza sismica fissati dall'art. 4.1 del bando (p. 0.6). US_2: l'intervento di ampliamento volumetrico con realizzazione di un nuovo padiglione previsto per l'US_2 non è ammissibile in quanto non rientra tra le tipologie di intervento finanziabili previste dal paragrafo 4.1 del Bando. Nello specifico: l'ampliamento con nuovo padiglione non costituisce un intervento di miglioramento/adequamento sismico della struttura esistente; non si configura come nuova costruzione sostitutiva (demolizione/ricostruzione o delocalizzazione), bensì come ampliamento per incremento della capacità ricettiva. L'intervento non risponde dunque alle tipologie di intervento ammissibili elencate nel par. 4.1.	Via Costarelli 214/a	SINALUNGA	SI
2	10379.14052025.100000007_3259	RSA VILLAVERDE DEL LAGO SRL	PREVENZIONE SISMICA A VILLAVERDE	US_2 NON AMMISSIBILE	L'unità strutturale realizzata nel 1990 non è ammissibile ai sensi del paragrafo 3.3.a del Bando, in quanto edificio realizzato post-84 in un Comune che non ha subito una variazione sfavorevole della classificazione sismica successivamente a tale data.	Via La Piana 1	COMANO	MS